



הננו מביאים לידיעת ציבור צרכני המים באשקלון, פרטים על איכות המים המסופקים ברשת האספקה העירונית (בדיקות בקטרילוגיות).

דו"ח שנתי איכות המים בעיר אשקלון ינואר-דצמבר 2013

חודשים/רבעון	תוצאת הבדיקה		מס' בדיקות בקטרילוגיות ורמת כלור נותר	
	תקינות	ממוצע שנתי	בוצעו בפועל	מתוכננות
ינואר - דצמבר 2013 4 רבעונים	תקין	100%	543	543
			מס' בדיקות לפלואור	
ינואר - דצמבר 2013 4 רבעונים	תקין	0.814 מ"ג/ל	48	48
			מס' בדיקות לעכירות	
ינואר - דצמבר 2013 4 רבעונים	תקין	NTU - 0.56	16	16

* פלואור ריכוז המינימום הנדרש: 0.7 מ"ג/ל.
ריכוז מרבי מותר 1.7 מ"ג/ל.

* עכירות כמות מקסימלית מותרת: 1 - NTU.

* הדגימות הנ"ל נלקחות ע"י תברואן שהוסמך כדוגם מים ונשלחות לבדיקות מעבדה במשרד הבריאות באר-שבע ותל-אביב והתוצאות מתקבלות ממשרד הבריאות.

* תושב המבקש פרטים נוספים, מוזמן לעיין בדו"ח השנתי של דגימות המים הנמצא בשירות הווטרינרי העירוני בעריית אשקלון.

בברכה,
תאגיד 'מי אשקלון'